



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 0113-2023-11-163/22-11-2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1004/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

I. «Ποια θεωρείτε ότι είναι η μέγιστη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα στην είσοδο του ξηραντή;»

Απάντηση: Η απόδοση του ξηραντή (sizing) προσδιορίζεται βάσει των συνθηκών όπως περιγράφονται στις παραγράφους 5.2 και 5.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής και για θερμοκρασία εισόδου πεπιεσμένου αέρα 40οC.

Ωστόσο ο ξηραντής θα πρέπει να δύναται να λειτουργεί (design) σε μέγιστη θερμοκρασία πεπιεσμένου αέρα στην είσοδο του 45οC κατ' ελάχιστον, χωρίς να απαιτείται η ονομαστική απόδοση του σε αυτή τη θερμοκρασία.

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο